

Crématorium de STRASBOURG (67)

Contrôles de conformité et contrôles fonctionnels des équipements de sécurité

Client : CREMATORIUM DE STRASBOURG

Centre Funéraire de la Robertsau

15 Rue de L'ill

67 000 STRASBOURG

Lieu d'intervention : Crématorium de STRASBOURG (67)

Date d'intervention : 12 et 13 octobre 2016

Référence rapport : 003686/2903850/2/1/1/DP

Signataire du rapport : David PAULIN

Responsable d'Opération



Fait à ENNERY, le 19 décembre 2016

Ce rapport comprend 8 pages.



ACCREDITATION
N° 3-004
LISTE DES SITES
ACCREDITES
ET PORTEES
DISPONIBLES SUR
WWW.COFRAC.FR

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale

N° rapport :003686/2903850/2/1/1/DP

Date :19/12/ 2016

Page 1 / 8



**BUREAU
VERITAS**

BUREAU VERITAS

4 RUE DU PARC
67000 STRASBOURG

Téléphone : 0388568484

Mail : philippe.derler@fr.bureauveritas.com

A l'attention de M.GROTARD

CENTRE FUNERAIRE DE STRASBOURG
15 RUE DE L'ILL
67000 STRASBOURG

RAPPORT DE VERIFICATION DE CHAMBRE FUNERAIRE



Intervention du 28/09/2016

Lieu d'intervention : CENTRE FUNERAIRE DE
STRASBOURG
15 RUE DE L'ILL
67000 STRASBOURG

Rédigé le : 28/09/2016
Par : P .DERLER

Références client
Référence Client 1
Référence Client 2

Ce rapport contient 10 page(s)

Accréditation Cofrac n°3-004, Inspection

Liste des sites accrédités et portée disponible sur www.cofrac.fr

BUREAU VERITAS
4 RUE DU PARC
67000 STRASBOURG

Téléphone : 0388568484
Mail : philippe.derler@fr.bureauveritas.com

A l'attention de M. GROTARD MATHIEU
CENTRE FUNERAIRE DE STRASBOURG
15 RUE DE L'ILL
67000 STRASBOURG

Rapport mis à disposition sur le site BVLink
<https://bmlink.bureauveritas.com>

RAPPORT DE VERIFICATION DE CREMATORIUM



Intervention du 19/10/2016

Lieu d'intervention : Centre funeraire de Strasbourg

Numéro d'affaire : 2896612/2
Référence du rapport :
Rédigé le : 19/10/2016
Par : P.DERLER



Accréditation Cofrac n°3-004, Inspection

Liste des sites accrédités et portée disponible sur
www.cofrac.fr

Ce rapport contient 9 page(s)



**BUREAU
VERITAS**

BUREAU VERITAS SA

METZ
5 rue Pablo Picasso
CS 20111
57365 ENNERY France
Téléphone : 03 87 39 93 10
Mail : david.paulin@fr.bureauveritas.com

A l'attention de M. MAILLARD XAVIER

REGIE DU CENTRE FUNERAIRE DE LA CUS
15 RUE DE L ILL
67000 STRASBOURG

Mesures des émissions atmosphériques

**MESURES DES REJETS 2016 FOUR N°1 (ATI XR 2000 XXL) &
FOUR N°2 (FDI C411) un conduit d'extraction .**



Intervention du 12/10/2016 au 13/10/2016

Coordonnées du site :

Nom du site : SPM POLE FUNERAIRE PUBLIC DE
STRASBOURG
Latitude : 7.7757
Longitude : 48.6125

Lieu d'intervention : 15 RUE DE L ILL
67000 STRASBOURG

Numéro d'affaire : 2903850

Référence du rapport : 2903850/1.1.2.rev1.R

Annule et remplace : 2903850/1.1.2.R en date du 09/12/2016, il vous appartient de détruire l'ancienne version en votre possession.

Rédigé le : 19/12/2016

Par : David PAULIN

Ce document a été validé par son auteur.

Ce rapport contient 64 pages.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation.



ACCREDITATION
N° 1-0558
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR



**BUREAU
VERITAS**

BUREAU VERITAS SA

METZ
5 rue Pablo Picasso
CS 20111
57365 ENNERY France
Téléphone : 03 87 39 93 10
Mail : david.paulin@fr.bureauveritas.com

A l'attention de M. MAILLARD XAVIER

REGIE DU CENTRE FUNERAIRE DE LA CUS
15 RUE DE L ILL
67000 STRASBOURG

Mesures des émissions atmosphériques

**MESURES DES REJETS 2016 FOUR DE CREMATION N°3
(FDI C411)**



Intervention du 12/10/2016 au 13/10/2016

Coordonnées du site :

Nom du site : SPM POLE FUNERAIRE PUBLIC DE
STRASBOURG
Latitude : 7.7757
Longitude : 48.6125

Lieu d'intervention : 15 RUE DE L ILL
67000 STRASBOURG

Numéro d'affaire : 2903850

Référence du rapport : 2903850/1.1.3.rev1.R

Annule et remplace : 2903850/1.1.3.R en date du 09/12/2016, il vous appartient de détruire l'ancienne version en votre possession.

Rédigé le : 19/12/2016

Par : David PAULIN

Ce document a été validé par son auteur.

Ce rapport contient 65 pages.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation.



ACCREDITATION
N° 1-0558
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR